

Projekt pn.: „*Energia ekologiczna dla gminy Sosnówka*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

GMINA SOSNÓWKA
21-518 Sosnówka 55
NIP 537-233-62-65

Sosnówka, dnia 08.03.2018 r.

Znak sprawy: **DZP.271.1.2018**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Dostawę i montaż instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Sosnówka w ramach projektu „Energia ekologiczna dla gminy Sosnówka”.**

- A. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **Zamawiający** – Gmina Sosnówka, Sosnówka 55, 21-518 Sosnówka **zmienia w dniu 08.03.2018 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** (SIWZ) **korygując**, tym samym **odpowiedź udzieloną na pytanie nr 3 Wykonawcy i zamieszczoną na stronie Zamawiającego w dniu 28.02.2018 r.**, a mianowicie:

Pytanie nr 3, na które udzielono odpowiedzi w dniu 28.02.2018 r.:

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że to czy sterownik posiada otwarty czy też zamknięty protokół komunikacyjny, nie ma żadnego obiektywnego znaczenia. Protokół komunikacyjny wykorzystywany jest jedynie do przesyłania danych do sieci Internet. Nie ma on żadnego wpływu na bezpośrednią obsługę sterownika z klawiatury, czy to przez instalatora, czy przez samego użytkownika. Zarówno sterowniki z otwartym jak i zamkniętym protokołem komunikacyjnym komunikują się z siecią Internet w taki sam sposób, a jedyna różnica polega na tym, że przy otwartym protokole, wykonawca sam dobiera sobie modem komunikacyjny, natomiast przy zamkniętym protokole, to dostawca sterownika solarnego dostarcza odpowiedni dla swojego sterownika modem komunikacyjny. W obydwu przypadkach każda wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność systemu jest zachowana na takim samym poziomie. Ograniczenie wyłącznie, do tego, aby sterownik posiadał otwarty protokół komunikacyjny nie ma żadnego uzasadnienia w kontekście przedmiotu Zamówienia, a prowadzi jedynie do ograniczenia uczciwej konkurencji.

Z uwagi na powyższe prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zarówno otwartego jak i zamkniętego protokołu komunikacyjnego lub o wykreślenie ze specyfikacji tego wymogu, jako niemającego uzasadnienia żadną obiektywną potrzebą w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź z dnia 28.02.2018 r.:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania sterowniki zarówno z otwartym jak i zamkniętym protokołem komunikacyjnym.

Projekt pn.: „*Energia ekologiczna dla gminy Sosnówka*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Korekta odpowiedzi:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga w sterowniku otwartego protokołu komunikacyjnego

- B. Zamawiający informuje, że ww. informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY


mgr inż. Marek Korpysz

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)